

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 25.01.2022



КНМ 54220061000200973240

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25,
E-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 292/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Новосибирска "Детский сад № 373 комбинированного вида "Скворушка "

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *Заместителя главного государственного инспектора по
пожарному надзору Хаванцева Александра Юрьевича № 292 от «25» января 2022 г.*
в период с «03» марта 2022 г. по «03» марта 2022 г.

*Государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору
Фроловой Татьяной Сергеевной*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая, выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: 630089, г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена д. 21

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МА-
ДОУ Д/С № 373 комбинированного вида «Скворушка» Волченко Я.С.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На 2-м этаже здания, помещения складского назначения (помещение для хранения спортивного инвентаря и др.) не выделены противопожарными преградами	(ст. 4, ч. 1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»);	01.02.2023	
2.	На 3-м этаже здания, помещения складского назначения (помещение для хранения музыкального инвентаря и др.) не выделены противопожарными преградами	(ст. 4, ч. 1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования	01.02.2023	

		к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);		
3.	На 3-м этаже здания, помещения складского назначения (костюмерная) не выделены противопожарными преградами	(ст. 4, ч. 1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	01.02.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий отделом Александров С.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Фролова Т.С.
(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору Фролова Т.С.



«03» марта 2022 года

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.